

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST
OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ TYPU:
DZUP, DZUb, DZUPb, ZOPš

URČENÍ:

- ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž, dále jen „zárubeň“ je určena do již hotových stavebních otvorů. Dle požadavků zákazníka, může být dále upravena v protipožární a bezpečnostní třídě (vyjma typu ZOPš).

STAVEBNÍ PŘÍPRAVA:

- typ přesného zdiva musí odpovídat charakteru instalovaného dveřního uzávěru (např. bezpečnostní kotvení musí být instalováno do pevnostně nepoddajného materiálu);
- max. toleranční odchylka výškové kolmosti příčky + 5 / - 0 mm na délce 2000 mm;
- max. toleranční odchylka šířkové kolmosti příčky + 5 / - 0 mm na délce 1000 mm;
- tloušťka příčky min. 50 mm, max. 500 mm, vč. omítky;
- šířka stavebního otvoru je dána jmenovitou šířkou zárubně a přičtením hodnoty + 70 mm (toleranční odchylka sousostí otvoru + 20 mm / - 0 mm). Platí pro standardní šířku límce 35mm;
- výška stavebního otvoru je dána jmenovitou výškou zárubně měřené od nulového bodu (musí být přesně definován, např. výškou podlahové krytiny) a přičtením hodnoty +35 mm (toleranční odchylka + 10 mm / - 0 mm);
- stavební otvor nesmí být nikterak olemován, či rohy vyztuženy. V rámci instalace zárubní jsou v některých případech dělány úpravy v příčce (např. větší otvory kvůli zámkům apod.)