



LIGNOTESTING, a.s.

Certifikačný orgán certifikujúci výrobky
821 04 Bratislava, Technická 5

CERTIFIKÁT typu

č. 046-CTb/01/2019

pre výrobok:

Dvere z dreva, plné, jednokrídlové, otváracie, otočné, s jednoduchou polodrážkou, so zárubňou z ocele, s požiarnou odolnosťou a odolnosťou proti vlámaniu smerom do chráneného priestoru

typy výrobku:

DPB3

šírka prechodového otvoru 700, 800, 900 a 1000 mm
výška prechodového otvoru 1970 a 2100 mm

uvedený na trh výrobcom:

SOLODOOR a.s.

Nádražní 166, Sušice II

342 01 Sušice

Česká republika

vyrábaný vo výrobní:

SOLODOOR a.s.

Nádražní 166, Sušice II

342 01 Sušice

Česká republika

Týmto certifikátom sa potvrdzuje zhoda vlastností uvedeného výrobku:

odolnosť pri statickom zaťažení podľa EN 1628+A1 (trieda RC3)

odolnosť pri dynamickom zaťažení podľa EN 1629+A1 (trieda RC3)

odolnosť proti ručným pokusom o vlámanie podľa EN 1630+A1 (trieda RC3)

s požiadavkami technickej špecifikácie

EN 1627: 2011

Výrobok s deklarovanou odolnosťou proti vlámaniu je možné použiť na účely vyžadujúce odolnosť proti vlámaniu len v rozsahu aplikácie výsledkov skúšky odolnosti proti vlámaniu uvedenej v Protokole o klasifikácii odolnosti proti vlámaniu podľa STN EN 1627: 2011 č. LTI-007-19-BRC-01 zo dňa 25.02.2019, LIGNOTESTING, a.s., Bratislava.

Tento certifikát platí len pre typ výrobku, ktorého špecifikácia je uvedená v Protokole o klasifikácii odolnosti proti vlámaniu podľa STN EN 1627: 2011 č. LTI-007-19-BRC-01 zo dňa 25.02.2019, LIGNOTESTING, a.s., Bratislava a potvrdzuje, že odskúšané vzorky typu výrobku v čase vykonania skúšok vyhoveli požiadavkám uvedenej technickej špecifikácie.

V Bratislave, 06.03.2019



Ing. Katarína Adamuščinová
vedúca certifikačného orgánu
certifikujúceho výrobky